



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**  
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Удмуртской Республике  
**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08

Сайт: [www.18.mchs.gov.ru](http://www.18.mchs.gov.ru) E-mail: [ugpn-o@mchs-18.ru](mailto:ugpn-o@mchs-18.ru) Единый «телефон доверия»: 8(3412) 39-99-99  
отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Глазова, Глазовского, Юкаменского и Ярского районов  
г. Глазов, ул. Пряженникова, 14, телефон 8 (34141) 2-89-47  
e-mail: [glagpn@mchs-18.ru](mailto:glagpn@mchs-18.ru)

г. Глазов

«23» апреля 2021 г.

**Предписание № 17/29/1/1-1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий  
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №9», в лице Сабрековой Светланы Александровны**

во исполнение распоряжения № 17/29 от «29» марта 2021 г. выданного главным государственным инспектором г. Глазова, Глазовского, Юкаменского и Ярского районов, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 10 ч. 00 мин. «146» апреля 2021 г. по 12 ч. 00 мин. «16» апреля 2021 г.; с 13 ч. 30 мин. «23» апреля 2021 г. по 14 ч. 00 мин. «23» апреля 2021 г. проведена плановая выездная проверка юридического лица (индивидуального предпринимателя) по адресу: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Кирова, д. 75А, на котором осуществляет свою деятельность Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №9», юридический адрес: Удмуртская Респ., г. Глазов, ул. Кирова, д. 75А.

**Лицо(а), проводившие проверку:** Государственный инспектор Подрядчиков Степан Петрович  
**совместно с:** директором Сабрековой С.А.

*(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)*

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Руководитель организации не обеспечил устранение повреждений огнезащитного покрытия строительных конструкций (косоуров лестничных маршей).	п. 13 Правил противопожарного режима в РФ.	01.04.22	
2.	При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки средств огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций не реже 1 раза в год не проводится.	п. 13 Правил противопожарного режима в РФ.	01.04.22	
3.	На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ.	01.04.22	

**Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий:** 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности (пп. 1, 2, ч. 1 ст. 6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г.).

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Об устранении выявленных нарушений необходимо проинформировать орган государственного контроля (надзора) в течение установленных в предписании сроков.

**Подписи лиц, проводивших проверку:**

Государственный инспектор г. Глазова, Глазовского, Юкаменского и Ярского районов по пожарному надзору Подрядчиков С.П.

*(должность фамилия, инициалы инспектора)*



**Предписание для исполнения получил:**

*Сабурова О.А. директор*  
*(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)*

«23» апреля 2021г.

*(подпись)*